

Информация по анализу:

24.08.17 14-22 Резервуар: Р181 Замер: 747

Масло промышленное Марка: И-20А ГОСТ 20799-88

ПАСП № паспорта: 2467

№	Паб	Показатель	Норма	ФАКТ
1	м	Кинем. вязкость при 40°C, мм ² /с	диапазон 29,00 -	32.94
2	м	Кислотное число, мг КОН/1г	не более 0,03	0.01
3	м	Зольность, %	не более 0,0050	0.0042
4	м	Содержание серы, %	не более 1,00	0.34
5	м	Содержание механич. примесей	отсутствие	отсутств
6	м	Содержание воды	следы	следы
7	м	Плотность при 20°C, кг/м ³	Не выше 890,0	857.1
8	м	Температура застывания, °C	Не выше -15	-15
9	м	Цвет, единицы ЦНТ	не более 2,0	1.5
10	м	Темп-ра вспышки в отк. тиг, °C	Не ниже 200	226
11	м	Приращение кислотного числа	не более 0,30	0.01
12	м	Приращение смол, %	не более 2,0	0.1
13	м	Содержание фенола	отсутствие	отсутств
14	м	Содержание механич. примесей	не более 0,0050	0.0046
15	м	Содержание воды	не более 0,0300	0.0300
16	м	Содержание фенола, %	не более 0,0020	0.0015