



Открытое акционерное общество
"МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"
 Республика Беларусь, Гомельская обл., 247760, г. Мозырь-11

ПАСПОРТ № 2374

Топливо дизельное ДТ-А-К5, класс 3
СТБ 1658-2012

ISO 9001
 ISO 14001
 СТБ ИСО 14001
 OHSAS 18001

Номер партии: 2374

Масса брутто: кг Масса нетто: кг

Дата изготовления: 27.12.2013


Резервуар № 21

Валив: 702 см

Показатель	Норма по ТР ТС 013/2011 в отношении экологического класса К5	Метод испытаний	Значение по СТБ 1658-2012	Фактическое значение
1 Цетановое число, не менее	47	СТБ ИСО 5165	47.0	49.0
2 Цетановый индекс, не менее	—	СТБ ИСО 4264	43.0	48.2
3 Плотность при 15 °С, кг/м ³	—	СТБ ИСО 3675	800.0-840.0	838.6
4 Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %, не более	8	СТБ EN 12916-1	8.0	2.5
5 Содержание серы, мг/кг, не более	10	СТБ ИСО 20846	10.0	7.1
6 Температура вспышки в закрытом тигле, °С	Не ниже 30	СТБ ИСО 2719	Выше 55	61
7 Коксуемость 10%-ного остатка, %, не более	—	СТБ ИСО 10370	0.30	0.010
8 Массовая доля золы, %, не более	—	СТБ ИСО 6245	0.01	0.0010
9 Содержание воды, мг/кг, не более	—	СТБ ИСО 12937	200	67
10 Содержание механических примесей, мг/кг, не более	—	СТБ EN 12662	24	6.7
11 Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С), класс	—	СТБ ИСО 2160	Класс 1	Класс 1
12 Стойкость к окислению, г/м ³ , не более	—	СТБ ИСО 12205	25	10.0
13 Смазывающая способность: - скорректированный диаметр пятна износа (WSD 1.4) при 60 °С, мкм, не более	460	СТБ ISO 12156-1	460	415
14 Вязкость при 40 °С, мм ² /с	—	СТБ ИСО 3104	1.40-4.00	2.36
15 Фракционный состав: - при 180 °С перегоняется, % (об.), не более - при 340 °С перегоняется, % (об.), не менее - 95 % (об.) перегоняется при температуре, °С, не выше	— — 360	СТБ ИСО 3405	10 95 —	3 Более 95 327
16 Предельная температура фильтруемости (CFPP), °С, не выше	Минус 38	СТБ EN 116	Минус 38	Минус 38
17 Температура помутнения, °С, не более	—	СТБ EN 23015	Минус 28	Минус 35

Сведения о присадках: содержит смазывающую и цетаноповышающую присадки.
 Заключение: продукт стандартный, соответствует требованиям СТБ 1658-2012
 Гарантийный срок – 1 год с даты изготовления.

Химик



Авчинник /

Дата выдачи паспорта: 27.12.2013